

**PROTOKOL O ZKOUŠCE**

Zadavatel : Obec Vonoklasy, Na Návsi 4, 252 28 Vonoklasy
Název akce : **ČOV Vonoklasy**
Odebral : GEMATEST spol. s r.o., J.Manda
Typ vzorku : typ A - dvouhodinový směsný vzorek
Metoda odběru : SOP O02 - akreditovaný odběr
Datum dodání : 25.9.2018
Analýzy provedeny : 25.9.2018 - 9.10.2018

Č.prot. : 621/18
Č.zakázky : 3413/18
Strana : 1/1

Lab.č.	Označení vzorku	Popis vzorku	Datum odběru
745	Přítok		
746	Odtok		
		odpadní voda	25.9.2018
		odpadní voda	25.9.2018

VÝSLEDKY ZKOUŠEK

Ukazatel	Přítok	Nejist.	Odtok	Nejist.	Jednotka
CHSK _{Cr}	756	+20%	125	+20%	mg/l
*1 BSK ₅	419	+15%	29,5	+15%	mg/l
NL 105 °C	210	+20%	43	+20%	mg/l
N-NH ₄ ⁺	66	±10%	49	±10%	mg/l

Výsledky zkoušek označené *1 subdodávka AQUATEST a.s., zkušební laboratoř č.1243 akreditovaná ČIA.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.
Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke zkoušeným vzorkům.

Pozn. k metodám

Ukazatel	SOP	Metoda	Statut zk.
BSK ₅	subdodávka	ČSN EN 1899-1,2	SA
CHSK _{Cr}	SOP V13	ČSN ISO 15705	A
NL 105 °C	SOP V24	ČSN EN 872	A
N-NH ₄ ⁺	SOP V01	ČSN ISO 7150-1	A

Informace, které mají vztah k určité zkoušce:

Pro stanovení NL 105 °C byl použit filtr ze skelných mikrovláken o průměrné velikosti pórů 1,2 µm od firmy FilterBio.

Rozšířená nejistota jednotlivých stanovení je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Naměřená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

A - akreditovaná metoda
N - neakreditovaná metoda

SA - subdodávka akreditovaná

V Černošicích 11.10.2018


Ing. Jan Manda
zástupce vedoucího laboratoře

