



PROTOKOL O ZKOUŠCE

Zadavatel : Obec Vonoklasy, Na Návsí 4, 252 28 Vonoklasy
Název akce : ČOV Vonoklasy
Odebral : GEMATEST, Jan Manda, Ing.
Typ vzorku : typ A - dvouhodinový směsný vzorek
Metoda odběru : SOP O02 - akreditovaný odběr
Datum dodání : 18.6.2020
Analýzy provedeny : 18.6.2020 - 26.6.2020

Č.prot. : 481/20
Č.zakázky : 3275/20
Strana : 1/1

Lab.č.	Označení vzorku	Popis vzorku	Datum odběru
538	Přítok	odpadní voda	18.6.2020
539	Odtok	odpadní voda	18.6.2020

VÝSLEDKY ZKOUŠEK

Ukazatel	Přítok	Nejist.	Odtok	Nejist.	Jednotka
CHSK _{Cr}	336	±20%	64	±20%	mg/l
BSK ₅	216	±25%	19,5	±25%	mg/l
NL 105 °C	56	±20%	11	±20%	mg/l
N-NH ₄ ⁺	58	±10%	0,10	±10%	mg/l

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.
Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke zkoušeným vzorkům.

Pozn. k metodám

Ukazatel	SOP	Metoda	Státut zk.
BSK ₅	SOP V37	ČSN EN 1899-1, ČSN EN 1899-2	A
CHSK _{Cr}	SOP V13	ČSN ISO 15705	A
NL 105 °C	SOP V24	ČSN EN 872	A
N-NH ₄ ⁺	SOP V01	ČSN ISO 7150-1	A

Informace, které mají vztah k určité zkoušce:

Pro stanovení NL 105 °C byl použit filtr ze skelných mikrovláken o průměrné velikosti pórů 1,2 µm od firmy FilterBio.

Rozšířená nejistota jednotlivých stanovení je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Naměřená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

A - akreditovaná metoda
N - neakreditovaná metoda

SA - subdodávka akreditovaná

V Černošicích 18.7.2020

Ing. Jan Manda
zástupce vedoucího laboratoře