

Příloha č.1 k odůvodnění Územního plánu Vonoklasy

zohlednění připomínek sousedních obcí a stanovisek dotčených orgánů k návrhu ÚP Vonoklasy uplatněných po společném jednání

A/ Dotčené orgány:

Poř.č.	Název DOSS/organizace:	Čj./ze dne:	Stručné znění požadavku:	Vyhodnocení stanovisek a způsob řešení:
1	Hasičský záchranný sbor Stč. kraje, Havlíčkova 174, Řevnice	HSKL 862/KL-2010 11.2.2010	Bude zajištěn přístup ke všem nově budovaným stavbám pro požární techniku dle projektových parametrů příslušných ČSN a předpisů.	v návrhu již uvedeno v bodě 4.1.
			Při navrhování rozvodů vody bude vodovod sloužit zároveň jako zdroj požární vody navržený dle příslušných ČSN, případně budou navrhovány požární nádrže dle příslušných ČSN a předpisů.	Doplněno do upraveného návrhu v části návrh - text - kapitola 4.2.3 a příslušné odůvodnění v kap.3 a kap.6.12 text.části odůvodnění
			Musí být respektovány požárně nebezpečné prostory jednotlivých staveb dle příslušných ČSN a vyhl. MMR č. 137/1998 Sb.	Návrh ÚP musí být zpracován v souladu platnými právními předpisy (viz. § 18, § 53 odst.4 zákona 183/2006 Sb.), ustanovení platí pro navrhování staveb a pro dokumentaci ke stavebnímu povolení a není možné je řešit v územním plánu, proto do upraveného návrhu není třeba požadavek doplnit. Vyhláška č.137/1998 Sb. byla zrušena.
			Při navrhování jednotlivých staveb musí být respektovány požadavky dotčených ČSN a dalších právních předpisů z hlediska jejich umístění a provedení.	Viz odůvodnění - kapitola 3 - odůvodnění dle návrhu kap.2. - uvedení ustanovení formulováno v obecném vztahu k předpisům platným pro výstavbu, uvedení vztahu k ČSN je v rozporu se zákonem o normách (viz. letošní právní výklad ve vztahu k OTP).
2	Krajský úřad Stř. kraje, sekce správních agend, Zborovská 11, Praha 5	011945/2010/KUSK-OŽP- Mer 17.2.2010	<i>Odbor životního prostředí a zemědělství:</i> k návrhu nemá připomínky souhlas s nezemědělským využitím lokalit dle tabulky	bez požadavku na řešení
			<i>Doprava:</i> doporučení doplnit do grafické části OP silnic	Ochranná pásma silnic jsou zakreslena v koordinačním výkrese, který je součástí odůvodnění. Do výkresů, které jsou součástí návrhu, není možné zakreslit OP, které je již dáno jiným právním předpisem.
3	Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha	DUCR-5236/10-Nk 1.2.2010	k návrhu nemá připomínky	bez požadavku na řešení

Poř.č.	Název DOSS/organizace:	Čj./ze dne:	Stručné znění požadavku:	Vyhodnocení stanovisek a způsob řešení:
4	Ministerstvo životního prostředí ČR, 500-odbor výkonu st.správy, Vršovická 65, Praha 10	167/500/10 4.3.2010	k návrhu nemá připomínky	bez požadavku na řešení
5	Státní energetická inspekce, Legerova 49, Praha 2	74-25.1/10/20.103/PS 18.2.2010	za předpokladu respektování požadavků §§ 46, 68,69 a 87 Zákona 458/2000 Sb. nemá připomínky	Návrh ÚP musí být zpracován v souladu platnými právními předpisy (viz. § 18, § 53 odst.4 zákona 183/2006 Sb.), proto do upraveného návrhu není třeba požadavek doplnit.
6	VUSS Praha, Hradební 12/772, Praha 1	1843-1/36390-ÚP/2010-7103/44 5.2.2010	k návrhu nemá připomínky	bez požadavku na řešení
7	Ministerstvo zemědělství ČR, pozemkový úřad, Argentinská 286/38, Praha 7	PZ 5104/10/Kut 2.2.2010	k návrhu nemá připomínky	bez požadavku na řešení
8	Úřad pro civilní letectví, letiště Ruzyně, Praha 6	433-10-701 1.2.2010	k návrhu nemá připomínky	bez požadavku na řešení
9	Správa CHKO Český kras, Karlštejn	00260/CK/2010 4.2.2010	lze vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast	bez požadavku na řešení
10	Správa CHKO Český kras, Karlštejn	00262/CK/2010 12.3.2010	požadavek rozdělení plochy PP1.0 na tři - přírodní lesní, přírodní nelesní a přírodní - EVL	Doplněno do upraveného návrhu v grafické části a v text. části - kap.6.2.10 a příslušné odůvodnění v kap.3 text.části odůvodnění.
			upravení zákresu LBC 110 dle návrhu CHKO	Doplněno do upraveného návrhu v grafické části.
			plocha PB1.3: orientace hřebene hlavní střechy souběžně s vrstevnicí	Doplněno do upraveného návrhu v text. části - kapitola 6.2.1.a příslušné odůvodnění v kap.3 text.části odůvodnění.
			plocha PT1.2: doplnit, že se bude jednat o hospodaření se separovaným a vybraným nebezpečným odpadem vznikajícím na území obce	Doplněno do upraveného návrhu v text. části - kapitola 6.2.5.a příslušné odůvodnění v kap.3 text.části odůvodnění.
			plocha PZ3.0: doplnění nepřípustného využití zpevňování povrchu vodonepropustnými materiály	Doplněno do upraveného návrhu v text. části - kapitola 6.2.8.a příslušné odůvodnění v kap.3 text.části odůvodnění.
			plocha PVV1.0: doplnění nepřípustného využití technické opevňování břehů, zkracování podélného profilu toků	Doplněno do upraveného návrhu v text. části - kapitola 6.2.7.a příslušné odůvodnění v kap.3 text.části odůvodnění
			požadavek na posuzování staveb v zastavěném i zastavitelném území obce z hlediska krajinného rázu	Doplněno do upraveného návrhu v text. části - kapitola 6.1.2.a příslušné odůvodnění v kap.3 text.části odůvodnění

Poř.č.	Název DOSS/organizace:	Čj./ze dne:	Stručné znění požadavku:	Vyhodnocení stanovisek a způsob řešení:
11	Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, Praha 2	MZDR-003731/2010 2.2.2010	k návrhu nemá připomínky	bez požadavku na řešení
12	Centrum dopravního výzkumu, Tháмова 7, Praha 8 (za Ministerstvo dopravy)	UP/0402/10 29.1.2010	k návrhu nemá připomínky	bez požadavku na řešení
13	Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, Praha 1	SÚJB/OPZ/2714/2010 4.2.2010	k návrhu nemá připomínky	bez požadavku na řešení
14	Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1	2978/2010/05100 5.2.2010	k návrhu nemá připomínky	bez požadavku na řešení
15	Krajské ředitelství policie ČR, Na Baních 1304, Praha 5	KRPS-1506-23/ČJ-2010- 0100MN 16.2.2010	k návrhu nemá připomínky	bez požadavku na řešení
16	Městský úřad Černošice, Podskalská 19, Praha 2	ŽP/S/Meuc- 004171/2010/Jich 16.2.2010	<i>vodoprávní úřad:</i> požadavek prověření dostatečné kapacity a případné intenzifikace ČOV	Doplněno do upraveného návrhu v text. části - kapitola 4.2.4. a příslušné odůvodnění v kap.3 text. části odůvodnění.
			požadavek časové koordinace, přednostně výstavba vodovodu a kanalizace před výstavbou obytné zástavby, skladů,...	Doplněno do upraveného návrhu v text. části - kapitola 4.2.3., 4.2.4., 13.a příslušné odůvodnění v kap.3 text.části odůvodnění.
			splaškové vody z nových lokalit budou likvidovány na obecní ČOV	Doplněno do upraveného návrhu v text. části - kapitola 4.2.4. a příslušné odůvodnění v kap.3 text.části odůvodnění.
			požadavek výkresu technické infrastruktury v grafické části (ČOV a OP, vodojemy a hlavní trasy vodovodů a kanalizací)	ČOV, vodojemy včetně OP a hlavní trasy vedení vodovodů a kanalizace jsou zakresleny v koordinačním výkresu, OP objektu ČOV ve Vonoklasech nebylo vyhlášeno.
			správa lesů: plocha PB2.1: požadavek odstupu RD min. 30 m od hranice lesního pozemku	Doplněno do upraveného návrhu v text. části - kapitola 6.2.1. a příslušné odůvodnění v kap.3 text.části odůvodnění.
			plocha PT1.1: požadavek odstup staveb dle hlavního i přípustného využití kromě oplocení min. 20 m od hranice lesního pozemku	Doplněno do upraveného návrhu v text. části - kapitola 6.2.5. a příslušné odůvodnění v kap.3 text.části odůvodnění.
			plocha PP1.0: doplnit, že v případě pozemků určených pro plnění funkce lesa budou přednostně platit regulativy pro plochy lesní PL1.0	Doplněno do upraveného návrhu v text. části - kapitola 6.2.10. a příslušné odůvodnění v kap.3 text.části odůvodnění.

Poř.č.	Název DOSS/organizace:	Čj./ze dne:	Stručné znění požadavku:	Vyhodnocení stanovisek a způsob řešení:
			ostatní bez připomínek	bez požadavku na řešení
17	Krajská hygienická stanice stř. kraje, Dittrichova 17, Praha 2	3105-2.5/10/Pha 12.3.2010	k návrhu nemá připomínky	bez požadavku na řešení

B/ Sousední obce: nevyjádřily se			
---	--	--	--